

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 30

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE HOGAN

INDIRIZZO VIA MONTENAPOLEONE 23

CITTÀ MILANO

TEL.


RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARTE - INCENDIO - TRIECA TRAE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E RILEVAMENTO SEGNALE UVI

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	EXTRA CONTRATTO : REGOLAZIONE TIMER / REGISTRAZIONE MODIFICA PROGRAMMAZIONE VDR ORE LAVORATIVE 2			
Ore lavoro				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA <u>09/04/14</u>	FIRMA TECNICO  LARGO DELLE INDUSTRIE 6 20120 TORRE BOLOGNESE (MI)	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Società	TECNOGROUP	Sito	HOGAN
Città	COARIDONIA (RC)	Indirizzo	VIA MONTENAPOLEONE 23
Tecnico Tecnogroup	Alimonte Rocco	Operatore COSS	

<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione ordinaria
<input type="checkbox"/>	Manutenzione straordinaria
<input type="checkbox"/>	Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

Ricezione segnalazione HESA

Ricezione segnalazione sistema cartografico _____

Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

Ricezione segnalazione HESA

Ricezione segnalazione sistema cartografico _____

Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

Controllo TVCC LIVE

Controllo TVCC REC

Controllo Data/Ora

Numero telecamere visibili 14

Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

Tipologia di collegamento PORTE RADIO

Segnalazione allarme furto

Segnalazione allarme incendio

Segnalazione stato

Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : _____

Data: 09/04/14

Note:

- SENSORE FUMO SCALA A 1° PIANO: SERVE SCALA ESTENSIBILE
- NON È STATO POSSIBILE AGGIORNARE ORA CORRENTE VIDEOREGISTRAZIONE DIGITA-SPRITE PERCHÉ LA PASSWORD DI ACCESSO CONTIENE IL NUMERO 0 e NON C'È MODO DI INSERIRLO TRAMITE TASTIERA
- SISTEMA ANTITACCEGGIO NON FUNZIONA !!!
- CONTAFLUSSI OK.

Operatore COSS: _____

Data: 09/04/2014